

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Gerätebaureihe VEX 350 / 360

Geräteart Lüftungskompaktgerät

Hersteller Exhausto A/S, Odensevej 76, 5550 Langeskov, Dänemark

Prüfdatum /-ort 09. - 10.02.2010, Exhausto A/S, Odensevej 76, 5550 Langeskov, Dänemark

Prüfkriterien Hygienerelevante Anforderungen folgender Regelwerke:

Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich
VDI 6022, Blatt 1 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/>	DIN 1946-4 (12/2008) <input type="checkbox"/>
SWKI VA104-01 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/>	SWKI 99-3 (03/2004) <input type="checkbox"/>
VDI 3803 (02/2010) <input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6020 (02/2007) <input type="checkbox"/>
ÖNORM H 6021 (09/2003) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIN EN 13779 (09/2007) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prüfergebnis Die Hygiene-Konformität wird nicht mit Auflagen ohne Auflagen bestätigt

Gültigkeitszeitraum 3 Jahre: 02.2010 - 02.2013

Registriernummer HKP/DK/056-5/5/EXH/0210/0213/MZ



Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 15.03.2010, Berlin

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) wurden die hygienerelevanten Anforderungen der unter „Prüfkriterien“ mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft. Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die HKP umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.